

- g) Po zakończeniu, teren powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. Wykopy po zasypaniu w miejscach, gdzie występuje nawierzchnia utwardzona należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $J_p=0,98$.
- h) Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą zgodnie z Prawem Budowlanym . Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)
- i) Wykonawca powinien liczyć się z możliwością dodatkowych utrudnień i prac dodatkowych, naprawy uszkodzonych w trakcie robót, niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego, odtworzenia elementów zagospodarowania.
- j) Uzgodnić z właścicielem terenu termin i warunki prowadzenia robót, które powinny być ustalone w protokole przekazania terenu.
- k) Zwrócić uwagę na przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, załogę odpowiednio przeszkolić.
- l) Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i prawa budowlanego.
- m) Miejsce prowadzenia robót oznakować zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac w zasięgu pasa drogowego i przepisami prawa budowlanego.
- n) Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej oraz rozwiązanie kolizji z obcym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem użytkownika uzbrojenia.
- o) Bezwzględnie chronić punkty poligonowe, a w razie naruszenia odtworzyć.
- p) Wykonać badania zagęszczenia gruntu zasypki potwierdzone protokołami.
- q) Przedmiotowa inwestycja planowana jest na obszarze osadnictwa pradziejowego i historycznego, w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych, w związku z czym prace budowlane przy realizacji inwestycji muszą być prowadzone za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Informacja do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w trakcie realizacji robót powinien przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz. U. nr 151 poz. 1256 z 2002) w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Informacja do sporządzenia planu BIOZ

Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na zachowanie bezpieczeństwa przy :

- wykonywaniu wykopów ziemnych, pracy ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych
- prowadzeniu robót montażowych elementów rurociągów w wykonanych wykopach ziemnych
- zachowanie wymagań bhp przy wykonywaniu prób ciśnieniowych i dezynfekcji rurociągu
- warunków bhp przy montażu sieci wodociągowej, w szczególności zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, wentylacji, odzieży i wyposażenia ochronnego
- zapewnienie bezpiecznych dróg komunikacyjnych, zejść do wykopów i przejść w pobliżu pracującego sprzętu

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków sanitarnych w omawianym rejonie, nie wywołuje szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Projektowane sieci wodociągowe są szczelne, wykonane z materiałów nietoksycznych.

Opracował:

