

BILANS MOCY

Tab. 1. Bilans mocy zainstalowanej w tablicy „TZ”

Nr Obw.	Przeznaczenie obwodu	Moc zainstalowana	Zabezpieczenie
Z1	Rezerwa - zasilanie bud. Nr 3	-	
Z2	Rezerwa - zasilanie wiat handlowych	-	
01	Oświetlenie terenu targowiska	max.0,8 kW	3-f C10
GS1	Zestawy gniazd wtykowych (GS1, GS2 i GS3) na terenie targowiska	max.10,0 kW	3-f B20
K1	Monitoring (rejestrator i kamery)	max.0,8 kW	1-f C6
BR	Brama wjazdowa	max.0,8 kW	1-f C10
MOC ZAINSTALOWANA W „TG”		12,4 kW	
WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI		k_j = 0,9	
MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA		11,2 kW	

UWAGI:

W celu zasilania targowiska zaprojektowano nową tablicę TZ zasilaną kablem YAKXS4x35mm² z istniejącego złącza pomiarowego TP. W tablicy TZ pozostawiono rezerwę miejsca mając na celu późniejsze zwiększenie ilości odbiorów. W stanie obecnym moc obiektu jest mniejsza od przyłączowej mocy umownej. W późniejszym okresie, gdy do tablicy będą przyłączane nowe odbiory Inwestor winien wystąpić do dostawcy energii o zwiększenie mocy.