



Pi = 12,4 kW
Kj = 0,9
Po = 11,2 kW

Zasilanie z tablicy
licznikowej TL

Nr obwodu	Zasilanie tablicy TOT	Ochr.przeciwprzepięciowy	Z1	Z2	O1	GS1
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy TOT	Rezerwa miejsca	Rezerwa miejsca	Osw. terenu targowiska	Zestawy gniazd	
Pomieszczenie	kat. 1 + 2	na zasilanie bud. nr 3	na zasilanie wiat handlowych	na oprawach LED	na terenie targowiska	
Moc zainst.	max 10,1 kW			max 0,8 kW	max 10,0 kW	
Nazwa zadania:			Podpis:			
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO			Nr uprawnień:			
W SYCOWIE PRZY UL. KALISKIEJ,			SLK/1605/P00E/04			
DZIAŁKA NR 11/1, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCÓW			Nr uprawnień:			
			UAN-VIII-7342/156/94			
			Data:			
			2011			
			Branża:			
			elektryczna			
			Skala:			
			%			
			Nr rys.			
			E-4			
			ark.1/2			