

- 1.przewody ochronne , uziemione przewody neutralne ,
- 2.rury instalacji ciepłej i zimnej wody , rury centralnego ogrzewania , instalację odgromową , instalację gazu którą należy odizolować tulejką izolacyjną od sieci zewnętrznej gazowej (sieć gazowa zewnętrzna nie może być wykorzystywana jako uziom) .

10.Uwagi końcowe

1.Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ochronne instalacji:

- rezystancji izolacji instalacji,
- skuteczności ochrony od porażeń.

Protokoły pomiarów przekazać Inwestorowi.

2.Wszystkie prace wykonać zgodnie z PBUE, PN.

Projektant :

mgr inż. Piotr Wasiluk
Uprawnienie do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności Instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr ewid. UAN 7842-76/94

Sprawdzający :

ARTUR POWOLNY
mgr inż. elektryk
Uprawniony Projektant i Kierownik Budowy
w Specjalności Sieci i Instalacji Elektrycznych
Upr. Nr 34/98 U.W. Kalisz
Upr. Nr 163/01 U.W. Łódź
Mirków 105, 98-400 Wieruszów

STAROSTWO POWIATOWE
w OLESNICY
Wydział Architektury i Budownictwa
Referat w Sycowie
56-500 Syców, ul. A. Mickiewicza 1
tel. 71 37 27 27